

Ogłoszenie nr 475/U/21/Oddział Gdańsk

Dotyczy: przetargu - ZP/2629/303U/2021/1/2/3/4/5/6

Wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku (6 części):

Część nr 1 - Wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku na obszarze działania Rejonu Dystrybucji **Gdańsk**

Część nr 2 - wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku na obszarze działania Rejonu Dystrybucji **Gdynia**

Część nr 3 - wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku na obszarze działania Rejonu Dystrybucji **Tczew**

Część nr 4 - wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku na obszarze działania Rejonu Dystrybucji **Starogard Gdański**

Część nr 5 - wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku na obszarze działania Rejonu Dystrybucji **Kartuzy**

Część nr 6 - Wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku na obszarze działania Rejonu Dystrybucji **Wejherowo**.

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły zapytania:

- Pyt.** Ile osób aktualnie na zadaniu nr 1 po stronie podwykonawcy koordynuje prace Monterów w terenie tzw. (mistrzów, osób przekazujących i weryfikujących zlecenie). Czy Zamawiający planuje przeszkolenie personelu wykonawcy z obsługi programów które są potrzebne do prawidłowego przekazywania i rozliczania zleceń. Czy takie szkolenie będzie bezpłatne i jak długo trwa przeszkolenie personelu do prawidłowej obsługi Państwa Programów?

Odp. Odpowiedź w zakresie ilości osób koordynujących po stronie wykonawcy pracę monterów w ramach obecnie obowiązujących umów nie mieści się w obszarze udzielania odpowiedzi bądź wyjaśniania wątpliwości co do treści warunków zamówienia w obecnie procedowanym postępowaniu.
Sugerowana ilość osób koordynujących pracę monterów w obecnym postępowaniu została wskazana w dziale 4 punkt 14 warunków zamówienia (nazwa kolumny „ Ilość

osób wymagane świadectwo kwalifikacji D”). Zadaniem Wykonawcy jest terminowa realizacja zadań wynikających z umowy, stąd też w interesie Wykonawcy jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości osób. Zamawiający nie zamierza ingerować w sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwie wykonawcy, jeżeli zapadnie decyzja o mniejszej ilości osób, skierowanych do wykonywania tej funkcji. Zamawiający zapewnia przeszkolenie z obsługi systemu technologicznego bezpłatnie. Z założenia jest to szkolenie 1 dniowe (7-8 godz.), ale jeśli będzie taka potrzeba zostanie przedłużone. Jest również możliwość przeprowadzenia szkolenia online. Ostateczna forma szkolenia będzie ustalana przez strony z uwzględnieniem aktualnego stanu epidemicznego.

2. **Pyt.** Jak długo trwa Nadawanie uprawnień do systemu Informatycznego dla Osób, które miały by koordynować prace Monterów w terenie (czy są potrzebne jakieś certyfikaty). Jeżeli od rozpoczęcia umowy nie będzie można Wydawać zleceń czy zamawiający odstąpi od nakładania kar umownych z tego tytułu?

Odp. Nadanie uprawnień może potrwać 1-3 tygodni od daty złożenia kompletnego wniosku, ze względu na weryfikację danych przez służby IT. Do czasu nadania uprawnień wyznaczone osoby Zamawiającego będą wydawały zlecenia do realizacji w terenie. W przypadku opóźnienia funkcję koordynatora będzie sprawował pracownik Zamawiającego, nie planujemy odstąpienia od naliczania kar z tytułu nieterminowej realizacji zleceń.

3. **Pyt.** Jak długo trzeba czekać na nadanie uprawnień do obsługi urządzeń mobilnych dla osób, które przejdą weryfikację. Czy wykonawca odstąpi od nakładania kar, jeżeli pracownicy nie będą mogli podjąć pracy w terenie z powodu braku uprawnień.?

Odp. Nadanie uprawnień może potrwać do 2 tygodni od daty złożenia kompletnego wniosku, jeśli umowa zostanie odpowiednio wcześniej podpisana i wnioski będą odpowiednio wcześniej złożone nie powinno być problemu z podjęciem prac od 1.07.2021 r.

W przypadku, gdy opóźnienie związane z nadaniem uprawnień do urządzenia mobilnego nastąpi z winy Zamawiającego przekazanie OT może nastąpić w wersji papierowej.

4. **Pyt.** Czy zamawiający przewiduje wypłaty postojowego w wypadku, gdy zamawiający nie dostarczy liczników, plomb lub sprawnych urządzeń mobilnych dla pracowników?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wypłaty postojowego i nie przewiduje braku dostaw liczników, plomb lub sprawnych urządzeń mobilnych dla pracowników. Zamawiający na bieżąco monitoruje pracę punktów obsługi elektromonterów i z wyprzedzeniem reaguje na zauważone problemy oraz wystąpienie potencjalnego zagrożenia dla ciągłości działania. Zakup nowych liczników czy plomb przez Zamawiającego realizowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.

5. **Pyt.** Czy zamawiający planuje wypłatę Postojowego w wypadku, gdy systemy do obsługi urządzeń mobilnych przestają działać i żaden z pracowników nie będzie mógł podjąć pracy w terenie w danym dniu.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wypłaty postojowego w przypadku awarii systemu do obsługi zleceń na urządzeniach mobilnych. Możliwa jest praca bez komunikacji z systemem na urządzeniu mobilnym do czasu zrealizowania wszystkich zleceń wprowadzonych na urządzenie pod warunkiem nie wyłączenia zasilania.

6. **Pyt.** Czy zamawiający przewiduje zatrudnienie dodatkowego personelu do obsługi Poe. Aktualnie 2 godzinne czekanie w kolejce na wydanie liczników powoduje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy?

Odp. Zamawiający zabezpiecza odpowiednią obsługę przy wydawaniu liczników energii elektrycznej pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na urządzenia i przestrzegania przez Wykonawcę wprowadzonych przez Zamawiającego zasad dot. obecności monterów w POE w terminie umówionym tak, aby jednocześnie nie zgłaszało się kilkanaście osób od Wykonawcy o tej samej godzinie.

7. **Pyt.** Czy w wyniku przestoju spowodowanego z winy zamawiającego tj. brak liczników, plomb, urządzeń mobilnych, nieczynnego Poe, niedziałających urządzeń mobilnych, Brak możliwości zalogowania się na urządzenia mobilne, nieodpisujące się zlecenie z urządzeń mobilnych. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów zgodnie z załącznikiem.: Nr 3 do Umowy mierniki Jakościowe i Nr 12 do umowy Harmonogram Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie przewiduje takich sytuacji. Zamawiający na bieżąco monitoruje pracę punktów obsługi elektromonterów i z wyprzedzeniem reaguje na zauważone problemy oraz wystąpienie potencjalnego zagrożenia dla ciągłości działania. Zakup nowych liczników czy plomb przez Zamawiającego realizowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem w ramach prowadzonych postępowań przetargowych. Ostateczne rozliczenie realizacji mierników jakościowych nastąpi w sposób wskazany we wzorze umowy.

8. **Pyt.** Jak zamawiający będzie naliczał Kary Umowne z tytułu Skuteczności Realizacji Wyłączenia dostawy energii elektrycznej zał. Nr 3 Do umowy Mierniki Jakościowe Lp. 9 W przypadku, gdy Licznik znajduje się w mieszkaniu, w którym nikt nie przebywa, odbiorca uparczywie nie wpuszcza do lokalu Lub Z racji Panującej Epidemii korono wirusa nie dopuszcza do układu pomiarowego, ponieważ boi się o własne zdrowie i życie. A skuteczność z tego powodu jest poniżej 90 % czy zostaną naliczone kary umowne w wysokości. 30 zł za każde niewykonane wyłączenie?

Odp. Zamawiający nie wymaga realizacji zleceń ze skutecznością 100%. Ze względu na braki dostępu do liczników zainstalowanych w mieszkaniach zostały określone wskaźniki uwzględniające takie sytuacje w miernikach jakościowych. Uwzględniona zostanie aktualna sytuacja epidemiczna.

9. **Pyt.** Czy w zadaniu 1 planowana jest masowa wymiana liczników ami, jeżeli tak na jakie lata ona przypada?

Odp. Szczegóły dotyczące zadań są określone w harmonogramie, który stanowi załącznik do umowy.

10. **Pyt.** Jeżeli wykonawca Posiada personel który nie ma doświadczenia zawodowego Energetycznego, ale personel posiada uprawnienia Energetyczne „E” i „D” i

wykonawca Przedstawi Taki personel w Terminie 5 dni od podpisania umowy czy taki personel zostanie uznany przez zamawiającego jako spełnienie warunków zamówienia zgodnie z zapisami Dział 4 Pkt. 15.?

Odp. Weryfikacja personelu nastąpi zgodnie z zasadami wskazanymi w WZ jak i umowie po zawarciu umowy. Na skutek negatywnej weryfikacji personelu, bądź jego części Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełnić personel - nie później niż do 01.07.2021 r., w taki sposób, aby zagwarantować terminową realizację zadań wynikających z zawartej umowy.

11. **Pyt.** Czy zgodnie z zapisami Wz. Dział 4 Pkt. 15. Personel który zostanie podany zamawiającemu Musi Przejść weryfikacje w terminie 5 dni po podpisaniu umowy. Jeżeli wykonawca nie przejdzie Weryfikacji w tym terminie czy utraci Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wynosi 1.5% Całkowitego Wynagrodzenia. Lub Wadium?

Odp. Weryfikacja personelu nastąpi zgodnie z zasadami wskazanymi w WZ jak i umowie po zawarciu umowy. Na skutek negatywnej weryfikacji personelu bądź jego części Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełnić personel nie później niż do 01.07.2021 r. , w taki sposób, aby zagwarantować terminową realizację zadań wynikających z zawartej umowy. Zamawiający nie ingeruje w organizację przedsiębiorstwa Wykonawcy w związku z czym niedysponowanie odpowiednią ilością personelu realizującego zadania umowne wiązać się będzie z konsekwencjami wynikającymi wprost z zawartej umowy, w tym po zaistnieniu odpowiednich przesłanek może wiązać się egzekucją z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA wadium zwalniane jest po zawarciu umowy.

12. **Pyt.** Jaki zakres wiedzy musi posiadać personel, aby przejść weryfikacje u zamawiającego i podjąć prace. Proszę o podanie materiałów do nauki?

Odp. Zgodnie z paragrafem 8 Umowy pkt. 8 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wstępnej oraz okresowej Personelu Wykonawcy/Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców w zakresie wiedzy praktycznej z dziedziny elektrotechniki, Procesów, Procedur i Instrukcji oraz TARYFY obowiązującej w ENERGA- OPERATOR SA „. Wykaz procedur i procesów został umieszczony w postępowaniu.”

13. **Pyt.** Czy zamawiający dopuszcza wykonywanie prac przez pracowników z Ukrainy Lub Białorusi?

Odp. Tak, pod warunkiem, że pracownicy (elektromonterzy) posługują się w mowie i piśmie językiem polskim w sposób komunikatywny, mają ważne polskie świadectwa kwalifikacyjne „E” oraz przejdą proces weryfikacji personelu.

14. **Pyt.** Czy zamawiający Przekaze informacje z otwarcia ofert w treści o nazwie firmy i kwocie jaka została złożona na poszczególne zadania zgodnie z Art. 10 Pkt 3 regulaminu udzielania zamówień w Energa Operator SA?

Odp. Tak, Zamawiający zgodnie z art. 10 pkt 3 Regulaminu Energa Operator SA, przekaże Wykonawcom informację z otwarcia ofert na ich wniosek - drogą mailową.

15. **Pyt.** Czy personel który przeszedł Pozytywnie weryfikacje na terenie innych Oddziałów w Energa Operator i wykonuje prace na rzecz energa operator w zakresie wskazanym w załącznikach do WZ. Będzie podlegał ponownej weryfikacji w terminie 5 dni od podpisania umowy?

Odp. Każdy z Oddziałów Zamawiającego przeprowadza oddzielne postępowanie w ramach którego przeprowadzana jest weryfikacja.

16. **Pyt.** Jakie oznaczenia Punktów Pkd Lub PKWiU Zamawiający oczekuje wyszczególnionych na polisie Oc. Czy brak tych kodów będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty i utracie wadium?

Odp. Przedstawiona polisa OC powinna obejmować ochroną rodzaj prowadzonej działalności Przedsiębiorcy, czyli szeroko rozumiane usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej w szczególności wskazane w WZ (np. usługi elektryczne, usługi instalowania sprzętu do przesyłu, eksploatacja instalacji elektrycznych). Wyszczególnienie działalności przyjętej do ubezpieczenia powinno być oparte na kodach PKD (82.99Z oraz 43.21Z)

17. Proszę o informacje, dlaczego zał. Nr 12 do umowy harmonogram zamawiającego jest pusty. Na innych postępowaniach załącznik jest uzupełniony?

Odp. Brakujący zał. nr 12 został uzupełniony.

18. **Pyt.** Czy personel wykonawcy może powtarzać się na różnych zadaniach?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dublowania personelu Wykonawcy na różnych zadaniach.

19. **Pyt.** Czy zamawiający oczekuje na jakimkolwiek etapie postępowania oświadczenia o dysponowaniu swoim Personelem.

Odp. Nie. Weryfikacja personelu nastąpi zgodnie z zasadami wskazanymi w WZ jak i umowie po zawarciu umowy.

20. **Pyt.** Czy Zamawiający jest zabezpieczony w taką ilość liczników 1 i 3 fazowych przeznaczonych na wymiany jaka jest ustalona do wymiany na poszczególne zadania? Z doświadczenia ostatnich miesięcy tego roku na innych Oddziałach wynika, że występowały poważne braki w dostępności liczników, które miały ogromny wpływ na zachowanie ciągłości pracy przez Wykonawców i powodowały przestoje w pracy. Tego typu sytuacje dezorganizują zaplanowane zadania i negatywnie wpływają na płynność finansową Wykonawców.

Odp. Tak, Zamawiający zapewnia odpowiednią ilość liczników 1 i 3 fazowych, niezbędną do realizacji poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy. Zakup liczników przez Zamawiającego realizowany jest

z odpowiednim wyprzedzeniem w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.

21. **Pyt.** Czy Zamawiający dokonywał wymian legalizacyjnych liczników w roku 2020/2021 własnym personelem na obszarach objętych poszczególnymi zadaniami w postępowaniu przetargowym? Jeśli dokonywał wymian to, czy były to lokalizacje ogólnodostępne w budynkach wielorodzinnych na klatkach schodowych oraz na posesjach odbiorców w linii ogrodzenia?

Odp. *Tak, Zamawiający dokonywał wymian legalizacyjnych liczników w roku 2020/2021 własnym personelem na obszarach objętych poszczególnymi zadaniami w postępowaniu przetargowym. Zrealizowane czynności obejmowały wszystkie lokalizacje układów pomiarowych.*

22. **Pyt.** Czy Zamawiający posiada informację jaka ilość liczników przeznaczonych do wymiany legalizacyjnej jest ogólnodostępna? Jaka ilość liczników znajduje się na klatkach schodowych i na posesjach odbiorców w linii ogrodzenia?

Odp. *Nie, Zamawiający nie posiada informacji jaka ilość liczników przeznaczonych do wymiany legalizacyjnej jest ogólnodostępna, jak również jaka ilość liczników znajduje się na klatkach schodowych i na posesjach odbiorców w linii ogrodzenia.*

23. **Pyt.** Czy Zamawiający posiada wiedzę jaka ilość liczników przeznaczonych do wymiany znajduje się w obszarze miejskim, a jaka ilość znajduje się w obszarze wiejskim?

Odp. *Zamawiający w swoim postępowaniu nie rozgranicza takich lokalizacji.*

24. **Pyt.** Jak będą rozliczane zlecenia w przypadku, kiedy monter Wykonawcy zastał już wcześniej wymieniony licznik przez pracownika etatowego Zamawiającego? Czy Zamawiający przewiduje wynagrodzenia za wykonaną pracę przez Wykonawcę np. 50% ceny wymiany?

Odp. *W przypadkach zasadnych (zweryfikowanych przez pracowników Zamawiającego) wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu weryfikacji wykonania zlecenia.*

25. **Pyt.** Jak rozliczane będą zlecenia, których nie można zrealizować z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy np. licznik zabudowany w ścianie, przyklejony do ściany, zabudowany zabudową wewnętrzną np. płytkami, panelami ściennymi? Czy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie za wykonaną pracę przez Wykonawcę?

Odp. *W przypadkach zasadnych (zweryfikowanych przez pracowników Zamawiającego) na podstawie wypisanego i przekazanego w sposób skuteczny odbiorcy protokołu zaleceń technicznych, wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu „weryfikacji wykonania zlecenia”. Warunkiem będzie bezwzględne*

udokumentowanie zastanego stanu na przykład przy pomocy dokumentacji fotograficznej.

26. **Pyt.** Czy zlecenia w których adres odbiorcy nie był dokładnie określony w wyniku czego monter nie był w stanie zlokalizować licznika do wymiany przewidziane jest wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonaną pracę np. w wysokości 50% ceny za wymianę?

Odp. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za niezrealizowane zlecenia. Wykonawca będzie miał możliwość kontaktu z zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji takiego zlecenia celem uzyskania dodatkowych informacji tj. lokalizacji licznika czy nr. kontaktowy do odbiorcy z danych historycznych.

27. **Pyt.** Czy do liczby zleceń niezrealizowanych będą zaliczane zlecenia w których odbiorca nie chce wpuścić elektromontera do lokalu lub na teren posesji np. z powodu obawy przed zakażeniem COVID-19?

Odp. W przypadku udokumentowania obiektywnych przesłanek uniemożliwiających realizację nie zostaną uwzględnione w miernikach jakościowych. Dotyczy układów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz.

28. **Pyt.** Czy w ramach przedmiotu zamówienia do wymiany są liczniki, które utraciły cechy legalizacyjne w roku 2020, czy również z lat ubiegłych? Z naszego doświadczenia wynika, że są też w dużej części zlecenia dla których podjęto już kilkukrotną próbę wymiany w latach poprzednich.

Odp. Tak.

29. **Pyt.** Biorąc pod uwagę tegoroczne doświadczenia z innych Oddziałów, podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce, pracownicy Zamawiającego realizowali wymiany legalizacyjne tylko i wyłącznie liczników zlokalizowanych na zewnątrz (na klatkach schodowych i w złączach na zewnątrz budynków). Prosimy o podanie informacji czy tego typu sytuacje miały również miejsce w rejonach objętych niniejszym postępowaniem przetargowym?

Odp. W przeszłości występowały takie sytuacje. W chwili obecnej w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz.U z 1 grudnia 2020 r., poz. 2132) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do czasu zmiany lub wygaśnięcia przepisów wprowadzonych wyżej przywołanym Rozporządzeniem lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, Sztab Kryzysowy Energa Operator S.A. analizując stopień zagrożenia, podejmuje decyzje i wydaje stosowne zalecenia co do sposobu realizacji zleceń.

Stosowanie środków ochrony osobistej, w postaci półmasek ochronnych filtrujących lub półmasek lekkich i rękawiczek oraz zachowania dystansu umożliwia realizację czynności eksploatacyjnych przy układach pomiarowych zlokalizowanych nie tylko na zewnątrz lokali.

30. **Pyt.** Co w sytuacji, kiedy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będziemy mieli do czynienia z kolejnym „lockdownem”, który uniemożliwi Wykonawcy realizację zadania wynikającego z zawartej Umowy z Zamawiającym? Jakie rozwiązania przewiduje Zamawiający dotyczące realizacji zawartej Umowy?

Odp. Przy wprowadzeniu ograniczeń administracyjnych, uniemożliwiających realizację czynności eksploatacyjnych w całym kraju Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

31. **Pyt.** Co w sytuacji, kiedy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną utworzone kolejne strefy objęte ograniczeniami tzw. Strefa Czerwona i Strefa Żółta, które będą znajdowały się w obszarach objętych zawartą Umową między Wykonawcą a Zamawiającym?

Odp. Sztab Kryzysowy Energa Operator S.A. analizując stopień zagrożenia, podejmuje decyzje i wydaje stosowne zalecenie co do sposobu realizacji zleceń.

Stosowanie środków ochrony osobistej, w postaci półmasek ochronnych filtrujących lub półmasek lekkich i rękawiczek oraz zachowania dystansu umożliwi realizację czynności eksploatacyjnych przy układach pomiarowych zlokalizowanych nie tylko na zewnątrz lokali.

Przy wprowadzeniu ograniczeń administracyjnych, uniemożliwiających realizację czynności eksploatacyjnych w całym kraju Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

32. **Pyt.** Składane dokumenty, tj. formularz ofertowy i formularz cenowy- czy mają być podpisane podpisem certyfikowanym czy własnoręcznie ?

Odp.: Zamawiający informuje, iż Formularz ofertowy oraz formularz cenowy należy składać wyłącznie w formie papierowej i muszą być podpisane własnoręcznie.

33. **Pyt.** Zaświadczenia z ZUS i US- zostały nam wydane w formie elektronicznej, czy wystarczy wysłać je do Pani w formie skompresowanej i zabezpieczonej hasłem na e-maila czy dołączyć je również do koperty z ofertą ? Jeśli tak to czy mają zostać poświadczane za zgodność z oryginałem?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z działem 9 pkt 6 WZ dokumenty wydane w formie elektronicznej należy przesłać w formie skompresowanej i zaszyfrowanej na adres: malgorzata.kosmala@energa.pl, łącznie z plikiem podpisu wystawcy dokumentu (o ile jest to plik odrębny). Wydrukowany dokument elektroniczny nie jest oryginałem. Nie należy go zatem załączać do oferty.

34. **Pyt.** Czy wydruk pobrany z CEIDG (frima.gov.pl) załączony wraz z ofertą będzie wystarczający ? Czy musi być podpisany ?

Odp. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu.

35. **Pyt.** Czy załączyć potwierdzenie wpłacenia wadium do koperty z ofertą?

Odp. Wykonawca może załączyć wydruk potwierdzenia wniesienia wadium do oferty.

36. **Pyt.** Czy na kopercie z dokumentami składanymi przystępując do przetargu powinniśmy wymieniać wszystkie części (rejonu dystrybucji) czy tylko np. jeden do którego przystępujemy?

Odp. Wykonawca może na kopercie wymienić tylko jedną część na którą przystępuje do przetargu.

37. **Pyt.** W jakim terminie i w jaki sposób zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty?

Odp. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 17 Regulaminu, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu z postępowania.

38. Czy w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część w Oddziale należy wysłać ofertę w dwóch oddzielnych kopertach czy wystarczy zapakować dwie oferty do jednej głównej koperty?

Odp. Wystarczy zapakować do jednej głównej oferty.

Załącznik:

Uzupełniony zał. nr 12 do umowy - Harmonogram

Z poważaniem,